

2017年12月26日

お客様、ご利用者ならびに関係の皆様

株式会社テクノエレベーター

弊社製エレベーターの戸開走行保護装置（UCMP）に係る
国土交通大臣認定の申請上の記載の不備について

謹啓 長年にわたり弊社製エレベーターをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製エレベーターの一部において、戸開走行保護装置（UCMP）に関する大臣認定について申請上の記載の不備があることが判明し、今般、以下のとおり不備を是正してまいりますので、お知らせします。

弊社が取得している UCMP に関する大臣認定 11 件のうち、4 件について申請上の記載の不備があることが確認されました。対象となるエレベーターの台数は、14 台です。これらは、いずれも大臣認定における申請上の記載の不備であり、製品の安全性につきましては、指定性能評価機関である一般財団法人日本建築設備・昇降機センターからも、実際に販売・設置した仕様にて安全性に問題はないとの見解を得ており、引き続きご利用いただくことができます。今後は、この不備を是正するため新たな大臣認定の取得を進めてまいります。

お客様をはじめとする関係者の皆様には、大変ご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、今後とも、エレベーターを安全・安心・快適にご利用いただくため、再発防止に努め、より一層技術と品質の向上に注力してまいります。

なお、本件につきましては、該当のお客様に弊社の担当よりご連絡の上、直接ご説明させていただきますが、ご説明までに少々お時間を頂戴する場合がありますので、何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

【大臣認定の申請上の記載の不備に該当する設置済みのエレベーター】

機種	大臣認定	取得日	対象台数
荷物用エレベーター	ENNNUN-0244	2010年3月3日	6
	ENNNUN-0245	2010年3月3日	3
	ENNNUN-1699	2014年7月11日	5
	ENNNUN-1868	2015年1月20日	0
合計			14

【お問い合わせ先】

㈱テクノエレベーター UCMP ご相談窓口（電話番号 053-438-1811）

以上